

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI[®]
CERT

Certificato numero / Certificate number

MED/0497/480/14

CERTIFICATO CE DEL TIPO

EC CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

L'Istituto di Certificazione CSI S.p.A. (Organismo Notificato per la
Direttiva 96/98/CE e successivi emendamenti)

The Certification Body CSI S.p.A. (96/98/EC and amendments Directive Notified Body)

certifica che il produttore/ certifies that the manufacturer

ZIGGIOTTO & C. SRL

Viale del lavoro, 4 - Frazione Tombazosana - 37055 RONCO ALL'ADIGE (VR) - ITALY

ha realizzato il Tipo descritto che soddisfa le norme EN 14540:2004/A1:2007 richiamate nell'Allegato A.1/3.29 e le Procedure del **Modulo B** dell'Allegato B della Direttiva 96/98/CE e successivi emendamenti.

*realised the following Type that meets the standards E EN 14540:2004/A1:2007 listed in Annex A.1/3.29 and the Procedure of **Module B** - Annex B of the 96/98/EC Directive and amendments*


PRODOTTO/ Item: N. A.1/3.29 MANICHETTE DA INCENDIO
Fire Hoses

TIPO/Type: MANICHETTA EPDM DN 45

Caratteristiche/Characteristics: riportate in allegato A/listed in Annex A

In base all'articolo 11 della Direttiva il fabbricante può applicare sul prodotto il seguente simbolo a condizione che sia valutato il controllo di produzione richiesto nell'Allegato B.

On the basis of Article 11 of the Directive, the manufacturer can affix on the product the following symbol, if the conformity assessment required in Annex B is validated.



20/10/2014

Prima emissione
First issue

//

Ultima emissione
Latest issue

19/10/2019

Scadenza
Expiring

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940

www.csi-spa.com

Certificato numero / Certificate number

MED/0497/480/14

CERTIFICATO CE DEL TIPO - ALLEGATO A

EC CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

ZIGGIOTTO & C. SRL

Viale del lavoro, 4 - Frazione Tombazosana - 37055 RONCO ALL'ADIGE (VR) - ITALY

PRODOTTO/ Item: N. A.1/3.29 MANICHETTE DA INCENDIO
Fire Hoses

TIPO/Type: MANICHETTA EPDM DN 45

Caratteristiche/Characteristics:

Descrizione/ Description: Tubazione appiattibile DN 45
Layflat Hose DN 45

Materiale/ Material: poliestere + EPDM / polyester + EPDM

Adesione/ Adhesion: conforme / compliant


Massa lineica/ Linear mass: 0,19 kg/m

Diametro interno/ Inside diameter: 44,6 mm

Flessibilità alla bassa temperatura/ Low temperature flexibility: -20°C

Rapporti di prova n. 0021\DC\EST\14_2 del 16/10/2014 emessi da CSI SPA. Fascicolo approvato e Rapporti di Prova archiviati presso CSI S.p.A.

Test reports n. 0021\DC\EST\14_2 dated 16/10/2014 issued by CSI SPA. Technical file and test reports are registered in CSI S.p.A.



20/10/2014

Prima emissione
First issue

//

Ultima emissione
Latest issue

19/10/2019

Scadenza
Expiring