

EN1366-3

EN 13501-1-2

Resistenza fino a EI-E 120

Disponibile in 3 misure

Facile da installare e rimuovere

Riutilizzabile

Per passaggi in pareti e pavimenti

A prova di polvere e sicuro per il lavoratore

Protegge condotti e canaline

Rivestiti da fibra di vetro trattata superficialmente e riempita con una miscela di fibre minerali ed agenti espandenti che, esposta al calore del fuoco, prima espande e poi si indurisce, i sacchetti tagliafuoco forniscono una completa e duratura sigillatura contro il passaggio di fuoco, fumo e gas caldi.

I cuscini intumescenti possono essere usati sia per creare barriere al fuoco temporanee che permanenti e sono ideali per i passaggi dei cavi e le canaline che penetrano strutture che devono mantenere la loro compartimentazione. Non contengono amianto o alogenati e quindi possono essere utilizzati in aree come centrali telefoniche, sale controllo, sale computer dove i servizi possono essere modificati continuamente.

Dimensione	Codice	Euro
330x50x20	FFPSASX	19,50
330x200x25	FFPSX	20,80
330x200x45	FFPLX	29,90

Installazione

Facili e veloci da installare, possono essere rimossi e riutilizzati per permettere il passaggio di nuovi servizi attraverso le aperture; per mantenere l'integrità della struttura bisogna semplicemente rimettere i cuscini al loro posto, riempiendo i vuoti. In tutte le situazioni i cuscini dovrebbero essere inseriti su una struttura ed impaccettati con forza nelle aperture.

Se i cuscini devono essere utilizzati per chiudere aperture verticali od orizzontali si dovrebbe utilizzare un supporto forato.


Certificazioni e prove

Prove secondo EN 1366-3, EN 13501-1-2, ETA 014/0046.

Salute e Sicurezza

Si deve fare attenzione a non forare i sacchetti, perché questo potrebbe generare polvere che causa irritazione agli occhi ed alla pelle. Indossare guanti e mascherina se si maneggiano cuscini danneggiati. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Le normali buone procedure di igiene industriale devono essere osservate dal personale.



 1121
Astroflame Fireseals Ltd Unit 8 The IO Centre Stephenson Road Segensworth, Fareham Hampshire, PO15 5RU 14 1121-CPR-JA5016
ETA-14/0046 ETAG 026-Part 1 ETAG 026-Part 2 ASTRO X SERIES PILLOWS "see ETA-14/0046 for relevant characteristics"