



Lancia erogatrice a leva "BLACK" DN 45 a getto intercettato conforme alla norma UNI EN 671-2:2003
Omologazione CSI n. Prova DC03 / 037F05

MATERIALI

- 01 - Leva in alluminio
- 02 - Base e Ugello in ottone
- 03 - Corpo e Valvola in Nylon nero

DATI TECNICI

Portata - Posizione di regolazione:

- Getto Pieno $q=172.0$ (l/m)
- Coefficiente $K=70.2$
- Getto Frazionato $q=174.0$ (l/m)
- Coefficiente $K=71.0$

Gittata

- Getto Pieno -Gittata Max a 15.60(mt) a0.2 MPa
- Gittata Eff. 14.00(mt) a0.2 MPa
- Getto Frazionato -Gittata Max 7.00(mt) a0.2 MPa
- Gittata Eff. 6.30(mt) a0.2 MPa

"Codice Acquisto A1217"

TOLLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA	ANGOLI	SMISURI	RAGGI						
LENGTH	ANGLES	BESHES	RADIUS						
UNI - ISO 27168 m		ALBERI / SHAPTS		DENOMINAZIONE / DENOMINATION		LANCIA A TRE EFFETTI DN 45 "BLACK"			
H13		H13		MATERIALE / MATERIAL					
1:2 SU (A3)		SCALA / SCALE		DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT		DISEGNO / DRAWING DATA	
				RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT		FIRMA	
								02/02/2012	
								SBR	
								VERIFICATO/CONTROLLED DATA	
								FIRMA	



ZIGGIOTTO & C.
RONCO ALL'ADIGE
VERONA - ITALIA

sch-ART26-B REV.1

A termini di legge è veduto l'uso, in divulgazione e in riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.