



Ziggio & C srl

V.le del Lavoro, 4 Fraz. Tombazosana - 37055 Ronco all'Adige (VR)
tel (0039) 045 7000427 - fax (0039) 045 6609022
C.F. 02531990246 - P.IVA 02835970233
Web: www.ziggio.it - E-mail: ziggio@ziggio.it



Associazione degli Industriali di Verona

"Sistema di gestione qualità certificato"

Dispositivo controllo pressione residua rete idranti UNI 10779

Fornitura e posa in opera dispositivo per la misurazione della pressione dinamica e/o statica sui sistemi CE a muro (idranti - Naspi) come richiesto dalla UNI 10779.

L'apparecchio è composto da un raccordo in ghisa malleabile F/F 1" per Naspi UNI 25, 1"½ o 2" per idranti UNI 45, con attacco rapido per manometro , valvola di intercettazione, manometro (0-25 Bar) dotato di attacco rapido.