



## Ziggiotto & C srl

V.le del Lavoro, 4 Fraz. Tombazosana - 37055 Ronco all'Adige (VR)  
tel (0039) 045 7000427 - fax (0039) 045 6609022  
C.F. 02531990246 - P.IVA 02835970233  
Web: [www.ziggiotto.it](http://www.ziggiotto.it) - E-mail: [ziggiotto@ziggiotto.it](mailto:ziggiotto@ziggiotto.it)



FiSA

SOCIOM  
Licenza 0042 del 19/12/2013



ISO 9001

"Sistema di gestione qualità certificato"

### **Idrante soprasuolo tipo Garda tipo A**

Fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo in ghisa GJL 250 EN 1503-3, a norma UNI EN 14384 tipo A, modello GARDA della ditta Ziggiotto, manovrabile con chiave di manovra pentagonale unificata, valvola di sezionamento gommata con profilo conico a 45° ideato per evitare il deposito di detriti e prevenire l'usura precoce, con battuta su sede in ottone, scarico antigelo, verniciatura a polvere epossidica RAL3000, bocche di erogazione ..... filettate UNI 810, flangia di ingresso UNI EN 1092/2, DN.... - PN16, altezza colonna fuori terra idrante mm. 680, altezza direttrice attacchi mm. 450, profondità di interrimento CM.... mm, guarnizioni in gomma telata di adeguato spessore da interporre tra le flangie di accoppiamento. Guarnizione di tenuta idonea per installazioni su reti di acqua potabile conformemente alla normativa EN 681-1 e al D.M. n° 174 del 06/04/2004. Sufficiente strato di materiale drenante dovrà essere posato in corrispondenza dello scarico antigelo per favorire lo svuotamento dell'idrante.