

Art. 36/A CONTROLLO PRESSIONE RESIDUA RETE IDRANTI UNI10779

Controllo pressione residua rete idranti UNI 10779.



Strumento per la misurazione della pressione dinamica e/o statica sui sistemi CE come richiesto dalla norma UNI10779.

L'apparecchio è composto da:

- raccordo in ghisa malleabile con attacco rapido per manometro
- valvola di intercettazione con manometro (0-25Bar) dotato di attacco rapido.

Rev,0 del 16.01.2023