

Art. 33 ATTACCO IDRANTE SOTTOSUOLO

Uscite per idranti sottosuolo a baionetta o UNI in ghisa



Per le uscite UNI è necessario acquistare anche la riduzione maschio UNI-GAS

Uscite per idranti sottosuolo a baionetta e UNI in ghisa.
Utilizzati per cambiare il tipo di uscita sull'idrante (es. da Baionetta a UNI o viceversa)
o per dimensioni (es. esistente UNI45, nuovo UNI70).
L'articolo è relativo solamente all'attacco in ghisa.