

Art. 39/O IDRANTE A MURO SERIE CUBA CON TELAIO APERTO

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione 0497/CPR/276

CE



Sistema fisso composto da:

- *telaio in lamiera verniciata portello vetrato.*
- *Lastra frangibile o infrangibile.*
- *Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7*
- *Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 (*)*
- *Sigillo numerato.*
- *Gocciolatore rosso salva manichetta.*
- *Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Florida e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.*

() La manichetta standard compresa nel sistema è con raccordi in alluminio, è possibile ordinare anche la versione con raccordi in ottone (con sovrapprezzo).*

Rev,0 del 16.01.2023