

Art. 38/S DRY RISER

Attacco di mandata VVF per colonna montante a secco D.M. 18/10/2019



Figura 1



Figura 2

Secondo il D.M. 18/10/20219, per edifici oltre i tre piani di altezza è possibile installare una colonna a secco (in sostituzione della tradizionale rete idranti), alimentata da un particolare attacco di mandata, denominato dry riser.

L'attacco di mandata in ingresso (figura 1), è dotato di 1 o 2 attacchi UNI70 femmina girevole con relativo tappo, valvola di sicurezza tarata 12bar, valvola a sfera per il completo drenaggio.

L'installazione deve essere verticale.

E' possibile alloggiare il gruppo all'interno dell'apposita cassetta (figura 2) di dimensioni 500x600x300mm.

Disponibile in 3 versioni:

- esterno rossa*
- esterno inox*
- incasso con lastra.*